

Numer zapytania	Z33/118/1
Tytuł zapytania	1795-Kolano Fi273,0x8,8 B-180-3 P265GH-TC2 EN10253-2 3.1 alt. 16Mo3
Kupiec prowadzący:	Cetera, Karolina
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-08-18 09:15:05
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-08-18 09:15:06
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2021-08-20 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2021-08-20 10:59:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Poszukujemy do zakupu Kolano Fi273,0x8,8 B-180-3 P265GH-TC2 EN10253-2 3.1 (alter5natywnie 16Mo3) szt 1.

Termin pilny - proszę podać oferowany.

Wymagania dla kształtek

Wykonanie wg EN10253-2 z opcją udarności nr 16.

Atesty zgodne z EN10204/3.1 -Wymagany także atest na materiał wsadowy.

Specyfikacja dotyczy urządzenia ciśnieniowego kategorii IV wg Dyrektywy PED 2014/68/UE- producent musi posiadać uprawnienia do wytwarzania rur wg Dyrektywy PE

Wymagany producent z krajów UE

Nie ma zgody projektanta na wykonanie z 2 kolan 90* - takich proszę nie oferować.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Regulamin aukcji internetowych_.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Kolano Fi273,0x8,8 B-180-3 P265GH-TC2 EN10253-2 3.1 alt. 16Mo3 TC2		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie